



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телегайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

25 ДЕК 2018

№

19-2-4-3204

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «НПО ФАРРО»

И.С. Дорофееву

ул. 1-й Нагатинский проезд, д. 4,  
г. Москва, 117105

О рассмотрении  
стандарта

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы (далее – Департамент) стандарт организации ООО «НПО ФАРРО» «Системы противопожарной защиты. Стандарт организации. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические на основе ОТВ «FARRO» и распылителей с применением форсунок и внутренних завихрителей, изготавливаемые по ТУ-28.29.22-002-20267981-2017. СТО 20267981.001.2018. Нормы и правила проектирования» (далее – Стандарт), рассмотрен.

Изучено положительное заключение АГПС МЧС России от 18.12.2018 № 40/190-2018, а также протоколы огневых испытаний.

В соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 № 140, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007, регистрационный № 9205, Департамент согласовывает и регистрирует Стандарт в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 75-18».

Требования действующих норм и правил, не отраженные в Стандарте, должны выполняться в полном объеме.

Заместитель директора  
Департамента надзорной  
деятельности и профилактической работы

А.А. Макеев

В.Е. Фадеев  
8 (495) 983-67-37

754594